



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

23.03.2017 № Р0317-0166/1

на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель ТСН «ТСЖ «Новый бульвар, дом 3» (141700, Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 3, кв. 213) обратился с заявлением о присвоении класса энергетической эффективности многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, дом 3.

По результатам рассмотрения представленных документов и в соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение о присвоении многоквартирному дому класса энергетической эффективности _____
С.

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

122726



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

23.03.2017 № 08/сек-4047/СМ

на № _____ от _____

ТСН «ТСЖ «Новый бульвар, дом 3»

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Новый бульвар,
д. 3, кв. 213

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» направляет решение, принятое по результатам рассмотрения заявления (№ 08Вх/04-4893 от 17.03.2017).

Приложение: Решение о выдаче Акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

122728

Приложение
 Утверждено приказом
 руководителя Госжилинспекции
 Московской области
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № А0317 - 0166/1

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 3.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ТСН «ТСЖ «Новый бульвар, дом 3»
 (фактический адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 3, кв. 213).

Количество			Строительный объем здания, м3	Площадь, м2		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
23	3	264	101303	26785,4	18677,4	1097,9
Серия проекта:				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта		
К-14				2012		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Не присваивался	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м2	203,3	
				Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м2	-	
				Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м2	239,4	
				Величина отклонения, %	-15,1	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности С.

Заведующий отделом по надзору
 за начислением платежей за ЖКУ



Н.И. Джуман